

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU
INSPECTION CERTIFICATE

Broj / Number: C 2104

Strana / Page: 1/3

Na zahtev naručioca /
By the request of purchaser: **HL Hutterer & Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria**

preduzeto je/
set to: kontrolisanje postojećeg proizvoda / *inspection of existing product*

u vezi sa Izveštajem /
in relation to Inspection report: **TUV Rheinland LGA Nr.0420058c**

sa priloženim dokumentima /
with attached documents: - Izvod iz prospekt proizvoda /
Catalogue pages of product ;

INSTITUT "MIHAJLO PUPIN" - CENTAR ZA GASNU TEHNIKU izjavljuje da:
INSTITUTE "MIHAJLO PUPIN" - GAS TECHNIQUE CENTRE declares that:

predmet kontrolisanja /
the inspection object : **CEVNI DOZRAČNICI /
ADDMITANCE VALVES**

proizvođač /
manufacturer: **HL Hutterer & Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria**

oznaka modela /
mark of the model : **HL - 900N, 900NECO, 901, 902, 902T, 903, 904, 904T, 905**

kako je specificirano u Prilogu A, zadovoljava zahteve navedene u /
as specified in the Annex A, meets the requirements described in:

referentnom dokumentu /
reference document : **SRPS EN 12380 :2011**

Nadzor usaglašenosti predmeta kontrolisanja se obezbeđuje sa
periodičnim kontrolisanjem do dana /
Surveillance of the inspection object compliance is assured by periodical
inspection until the date :

26.05.2026. god.

izdat od / issued by :

RUKOVODILAC CENTRA ZA GASNU TEHNIKU
GAS TECHNIQUE CENTRE MANAGER

mesto, datum / place, date:

Beograd, 26.05.2021. god.

Kristina Petković, dipl. maš. inž.

Ime, Prezime / Name, Surname

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU INSPECTION CERTIFICATE

Broj / Number:

C 2104

Strana / Page:

2/3

Prilog A / Annex A

Pregled proizvoda u okviru modela / Product review of the model

oznaka modela / mark of the model:	dimenzije* / dimensions: d _s (mm)	težina / weight: (g)	kratak opis / short description:
HL900N	DN 110/75/50	550	– za dozračivanje cevnih grana ili sekundarnih vertikalā,/ <i>for internal venting of soil and waste systems,</i> – sa zamenljivom mrežom protiv insekata, masivnom gumenom membranom, duplim zidom kućišta i redukcionim komadom,/ <i>with removable insect screen, massive rubber membrane, integrated double insulation and reduction,</i> – kapacitet: 37 l/s vazduha,/ <i>capacity: 37 l/s of airflow,</i> – izrađen od PP (polipropilen);/ <i>made of PP (polypropylene);</i>
HL900NECO	DN 110	470	– za dozračivanje cevnih grana ili sekundarnih vertikalā,/ <i>for internal venting of soil and waste systems,</i> – sa zamenljivom mrežom protiv insekata, masivnom gumenom membranom, duplim zidom kućišta,/ <i>with removable insect screen, massive rubber membrane, integrated double insulation,</i> – kapacitet: 37 l/s vazduha,/ <i>capacity: 37 l/s of airflow,</i> – izrađen od PP (polipropilen);/ <i>made of PP (polypropylene);</i>
HL901	DN 75/90/110	362	– za dozračivanje cevnih grana ili sekundarnih vertikalā, / <i>for internal venting of soil and waste systems,</i> – sa zamenljivom mrežom protiv insekata, masivnom gumenom membranom, duplim telom kućišta, uska izvedba,/ <i>with removable insect screen, massive rubber membrane, integrated double body housing, narrow execution,</i> – kapacitet: 32 l/s vazduha,/ <i>capacity: 32 l/s of airflow,</i> – izrađen od PP (polipropilen);/ <i>made of PP (polypropylene);</i>
HL902	1"	30	– za dozračivanje individualnih priključaka/ <i>for internal venting of soil and waste systems,</i> – izrađen od PP (polipropilen);/ <i>made of PP (polypropylene);</i>
HL902T	DN 32/40 x 1"	75/80	– za dozračivanje individualnih priključaka,/ <i>for internal venting of soil and waste systems,</i> – izrađen od PP (polipropilen);/ <i>made of PP (polypropylene);</i>

* - dimenzija izlaznog priključka / *dimension of outlet socket*

Sertifikat o kontrolisanju
Inspection certificate

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU
INSPECTION CERTIFICATE

 Broj / Number: **C 2104**

 Strana / Page: **3/3**

oznaka modela / mark of the model:	dimenzije* / dimensions: d _s (mm)	težina / weight: (g)	kratak opis / short description:
HL903	DN 32/40/50	139	– za dozračivanje cevnih grana, for internal venting of soil and waste systems, – sa duplim zidom kućišta, zamenljivom mrežom protiv insekata i priključnim adapterom, integrated double body housing, with removable insect screen and connection supply, – kapacitet: 8 l/s vazduha, capacity: 8 l/s of airflow, – izrađen od PP (polipropilen);/ made of PP (polypropylene);
HL904	DN 32/40/50	90	– za dozračivanje cevnih grana, for internal venting systems, – sa priključnim adapterom, with connection supply, – kapacitet: 5,5 l/s vazduha, capacity: 5,5 l/s of airflow, – izrađen od PP (polipropilen);/ made of PP (polypropylene);
HL904T	DN 40	136	– za dozračivanje cevnih grana, for internal venting systems, – sa zamenljivom mrežom protiv insekata, T-komadom i priključnim adapterom, with removable insect screen, T-junction and connection supply, – kapacitet: 5,5 l/s vazduha, capacity: 5,5 l/s of airflow, – izrađen od PP (polipropilen);/ made of PP (polypropylene);
HL905N	DN 50/75	383/336	– za mokru i suhu gradnju, za dozračivanje sekundarnih vertikala kao i odvodnih grana, for wet and dry construction methods, for internal venting nad of soil and waste systems, – kapacitet: > 13 l/s vazduha, capacity: > 13 l/s of airflow, – izrađen od PP (polipropilen);/ made of PP (polypropylene);

* - dimenzija izlaznog priključka / dimension of outlet socket

Inspection certificate

Sertifikat o kontrolisanju